

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง
สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกองวิโรค กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้

กองวิโรค กรมควบคุมโรค กำหนดจะรับฟังข้อเสนอแนะ หรือคำวิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของกองวิโรค www.tbthailand.org และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังกองวิโรค โดยส่งถึงผู้อำนวยการกองวิโรค (ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป) เลขที่ ๑๑๖ ถนนสุุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือทางอีเมล btbthailand@gmail.com โดยเปิดเผยตัว ภายในในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๕ ๐๙๑๓ ในวันและเวลาราชการ





(ร่าง) ประกาศกองวิtron

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองวิtronมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้
กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๒,๔๒๔.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2000VA/1600W สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert
จำนวน ๓๕ เครื่อง

๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1000VA/800W สำหรับใช้กับเครื่อง LPA
จำนวน ๑๓ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองวิtron
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.tbthailand.org/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๗๕ ๐๙๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นางพลิน กมลวันท์)

ผู้อำนวยการกองวินโรค

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ /๒๕๖๓

การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกองวันโรค

ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๓

กองวันโรคซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กอง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA
จำนวน ๒ รายการ

๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2000VA/1600W สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert
จำนวน ๓๕ เครื่อง

๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1000VA/800W สำหรับใช้กับเครื่อง LPA จำนวน ๑๓ เครื่อง
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองวิศวะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จนถึงวันยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จนถึงวันยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่น...

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทำให้ตามมาตรฐานของทางราชการ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดทำ และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองวินโรค เลขที่ ๑๑๖ ถนนสุคนธ์ประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

ราคาที่เสนอ...

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองวิศวกรรมให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสำรอง ไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอ ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กองวิศวกรรม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วันทำการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น. และเวลาในการ เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา ให้แก่กองวิศวกรรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองวิศวกรรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าว

เป็นผู้ทำงาน เว้นแต่กองวิโธจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองวิโธ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองวิโธจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองวิโธจะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองวิโธกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กองวิโธสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีผลการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองวิโธ
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองวิมโรค มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองวิมโรคมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กองวิมโรคทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของกองวิมโรคเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกองวิมโรคจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่า จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลอธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองวิมโรคจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองวิมโรคมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองวิมโรค

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองวิมโรคอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กองวิมโรคจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกองวิมโรคเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองวิมโรค ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองวิมโรคยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกัน...

- (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
- (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
- หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
- หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งกองวินโรคได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กองวินโรคจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกองวินโรคได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กองวินโรคได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวินโรค โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTR 2 (Stop TB and AIDS through RRTR 2: STAR 2) Budget line No 482 (Purchases UPS (Uninterruptible Power Supply) for 35 Xperts MTB/RIF machines) จำนวน ๙๙๗,๕๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ Budget line No 483 Purchases UPS (Uninterruptible Power Supply) for 13 LPA machines) จำนวน ๒๔๐,๕๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกองวินโรคได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวินโรค โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTR 2

(Stop TB and AIDS through RTTR 2: STAR 2) Budget line No 482 (Purchases UPS (Uninterruptible Power Supply) for 35 Xperts MTB/RIF machines) จำนวน ๙๙๗,๕๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ Budget line No 483 Purchases UPS (Uninterruptible Power Supply) for 13 LPA machines) จำนวน ๒๔๐,๕๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกองวิมโรคได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกองวิมโรคได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองวิมโรคจะรับหลักการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กองวิมโรคสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกองวิมโรค คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กองวิมโรคอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองวิมโรคไม่ได้

(๑) กองวิมโรคไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองวิมโรค หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กองวิมโรคสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกองวิมโรคไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง
สำหรับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ
ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ความเป็นมา

๑. กองวัณโรคเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรค และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาวัณโรค โดยได้รับทุนจากกองทุนโลก (The Global Fund) ในการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) และเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยา

๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) และสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) นั้นมีอายุการใช้งานมากกว่า ๔ ปี มีความเสื่อมสภาพ ทำให้กระบวนการตรวจวิเคราะห์ไม่สำเร็จ ต้องสูญเสียชุดน้ำยาทดสอบ (Cartridge for MTB/RIF) และผู้ป่วยต้องจัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจใหม่ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย รวมทั้งส่งผลให้เครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ ดังกล่าวชำรุด จึงเห็นควรให้มีการจัดหาเครื่องสำรองไฟสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) และเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้เครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) และเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยา

๓. เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) และเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสายใจ สมิทธิการ)

(ลงชื่อ).....
(นายธน นรรัตน์)

(ลงชื่อ).....
(นายชนาเทพ สารไชย)

วงเงินในการจัดหา

ในวงเงิน ๑,๒๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค “โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอชไอวีด้วยชุดบริการ RRTR 2 (Stop TB and AIDS through RRTR 2: STAR 2)” Budget line No 482 (Purchase UPS (Uninterruptible Power Supply) for 35 Xperts MTB/RIF machines) จำนวน ๘๙๗,๕๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ Budget line No 483 Purchase UPS (Uninterruptible Power Supply) for 13 LPA machines) จำนวน ๒๔๐,๕๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๑ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000VA/800W จำนวน ๑๓ เครื่อง ใช้สำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑.๑ เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระบบ True online double conversion
- ๑.๒ สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทุกกรณี
- ๑.๓ มีระบบตรวจสอบตัวเองและโอนย้ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าตรงให้กับอุปกรณ์
ในกรณีที่เครื่องเสียหรืออุปกรณ์ใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนด ได้เป็นอย่างดี
- ๑.๔ ไม่มีช่วงว่างทางไฟฟ้าในระหว่างเกิดไฟฟ้ามดับ (Zero Transfer time DC to AC)
- ๑.๕ สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม (220 +/- 1%)
- ๑.๖ มีวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินเนื่อง OVCD (Over Voltage Cut-Off Device)
ซึ่งจะทำให้วงจรไฟฟ้าต่างๆ ภายในเครื่องสำรองไฟฟ้าปลอดภัยจากสถานะแรงดันเกิน
แบบต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี
- ๑.๗ มีระบบป้องกันไฟฟาลัดวงจร (Short Circuit Protection) ได้เป็นอย่างดี
- ๑.๘ คลื่นสัญญาณไฟฟ้าแบบ Pure Sine Wave สามารถจ่ายไฟออกมาเหมือนกับไฟฟ้าบ้าน
ทุกประการ
- ๑.๙ หน้าจอ LCD บอกสถานะ Input, Output, Battery, Load, Mode และ Setting
ได้เป็นอย่างดี ดังนี้
 - ๑.๙.๑ สถานะ Input information แสดง Voltage , Frequency , High Voltage ,
Low Voltage , Utility Present และ Utility Lost ได้เป็นอย่างดี
 - ๑.๙.๒ สถานะ Output information แสดง Voltage , Frequency , Utility Present ,
และ UtilityLost ได้เป็นอย่างดี
 - ๑.๙.๓ สถานะ Load information แสดง %Watt , % VA , Overload , Short circuit ,
และ Load level ได้เป็นอย่างดี
 - ๑.๙.๔ สถานะ Battery information แสดง Voltage , Battery Level , Low , Over
charging และ Discharging ได้เป็นอย่างดี
 - ๑.๙.๕ สถานะ Mode information แสดง Bypass , Line , Battery , Fault , Warning ,
Operating-Fault-Warning Code และ Operating Mode Icon ได้เป็นอย่างดี
 - ๑.๙.๖ สถานะ Bypass configure แสดง enable-disable ได้เป็นอย่างดี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางสาวสายใจ สมิทธิการ)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายธน นรรัตน์)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายชานาเทพ สาระไชย)

- ๑.๑๐ มีระบบเสียงเตือนภัยบอกสถานะ Battery Mode, Low Battery, Overload, Fault ได้เป็นอย่างดี
- ๑.๑๑ มีระบบ EPO สำหรับปิดเครื่อง UPS ในกรณีฉุกเฉิน ได้เป็นอย่างดี
- ๑.๑๒ มีระบบ Bypass ได้เป็นอย่างดี
- ๑.๑๓ มีพัดลมระบายความร้อน
- ๑.๑๔ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ถึง ๖๐ นาที เป็นอย่างน้อย
- ๑.๑๕ มีแบตเตอรี่ ขนาด 12 V7.2Ah จำนวน ๓ ลูก เป็นอย่างน้อย
- ๑.๑๖ สามารถเพิ่มจำนวนแบตเตอรี่ได้
- ๑.๑๗ ระดับเสียงน้อยกว่า 45dB ในรัศมี ๑ เมตร ได้เป็นอย่างดี
- ๑.๑๘ รองรับการใส่ SNMP Card เพื่อการเฝ้ามอง (Monitor) และควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser (optional) ได้เป็นอย่างดี
- ๑.๑๙ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ TIS 1291 Part 1-2553 , TIS 1291 Part 2-2553, TIS 1291 Part 3-2555 Class C1
- ๑.๒๐ ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001
- ๑.๒๑ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรอง ISO14001

รายการที่ ๒. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2000VA/1600W จำนวน ๓๕ เครื่อง ใช้สำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๓๕ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๒.๑ เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระบบ True online double conversion
- ๒.๒ สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในทุกกรณี
- ๒.๓ มีระบบตรวจสอบตัวเองและโอนย้ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าตรงให้กับอุปกรณ์ ในกรณีที่เครื่องเสียหรืออุปกรณ์ใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดที่กำหนด ได้เป็นอย่างดี
- ๒.๔ ไม่มีช่วงว่างทางไฟฟ้าในระหว่างเกิดไฟฟ้ดับ (Zero Transfer time DC to AC)
- ๒.๕ สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม (220 +/- 1%)
- ๒.๖ มีวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินเนื่อง OVCD (Over Voltage Cut-Off Device) ซึ่งจะทำให้วงจรไฟฟ้าต่างๆ ภายในเครื่องสำรองไฟฟ้าปลอดภัยจากสภาวะแรงดันเกินแบบต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี
- ๒.๗ มีระบบป้องกันไฟฟ้ลัดวงจร (Short Circuit Protection) ได้เป็นอย่างดี
- ๒.๘ คลื่นสัญญาณไฟฟ้าแบบ Pure Sine Wave สามารถจ่ายไฟออกมาเหมือนกับไฟฟ้าบ้านทุกประการ
- ๒.๙ หน้าจอ LCD บอกสถานะ Input, Output, Battery, Load, Mode และ Setting ได้เป็นอย่างดี ดังนี้
 - ๒.๙.๑ สถานะ Input information แสดง Voltage , Frequency , High Voltage , Low Voltage , Utility Present และ Utility Lost ได้เป็นอย่างดี
 - ๒.๙.๒ สถานะ Output information แสดง Voltage , Frequency , Utility Present , และ UtilityLost ได้เป็นอย่างดี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสายใจ สมิทธิการ)

(ลงชื่อ).....
(นายธน นรรัตน์)

(ลงชื่อ).....
(นายชนาเทพ สารไชย)

- ๒.๙.๓ สถานะ Load information แสดง %Watt , % VA , Overload , Short circuit , และ Load level ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๙.๔ สถานะ Battery information แสดง Voltage , Battery Level , Low , Over charging และ Discharging ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๙.๕ สถานะ Mode information แสดง Bypass , Line , Battery , Fault , Warning , Operating-Fault-Warning Code และ Operating Mode Icon ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๙.๖ สถานะ Bypass configure แสดง enable-disable ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๑๐ มีระบบเสียงเตือนภัยบอกสถานะ Battery Mode, Low Battery, Overload, Fault ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๑๑ มีระบบ EPO สำหรับปิดเครื่อง UPS ในกรณีฉุกเฉิน ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๑๒ มีระบบ Bypass ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๑๓ มีพัดลมระบายความร้อน
- ๒.๑๔ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ถึง ๑๒๐ นาที เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๑๕ มีแบตเตอรี่ ขนาด 12 V7.2Ah จำนวน ๘ ลูก เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๑๖ สามารถเพิ่มจำนวนแบตเตอรี่ได้
- ๒.๑๗ ระดับเสียงน้อยกว่า 45dB ในรัศมี ๑ เมตร ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๑๘ รองรับการใส่ SNMP Card เพื่อการเฝ้ามอง (Monitor) และควบคุมการทำงาน ผ่าน Web Browser (optional) ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๒.๑๙ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ TIS 1291 Part 1-2553 , TIS 1291 Part 2-2553, TIS ๑๒๙๑ Part ๓-๒๕๕๕ Class C๑
- ๒.๒๐ ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001
- ๒.๒๑ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรอง ISO14001

สถานที่ดำเนินการและติดตั้ง

๑. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000VA/800W จำนวน ๑๓ เครื่อง สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน ๑๓ เครื่อง ดังนี้

- ๑.๑ กองวิโรค กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๒ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๓ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๔ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ เครื่อง
- ๑.๕ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๖ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๗ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๘ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๙ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๑๐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสายใจ สมิตินทร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธน นรรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชานาเทพ สารไชย)

- ๑.๑๑ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ เครื่อง
๑.๑๒ ศูนย์วิจัยโรคที่ ๑๒ จังหวัดยะลา จำนวน ๑ เครื่อง

๒. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2000VA/1600W จำนวน ๓๕ เครื่อง สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๓๕ เครื่อง ดังนี้

- ๒.๑ โรงพยาบาลแพร์ จังหวัดแพร่
๒.๒ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
๒.๓ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
๒.๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒.๕ ศูนย์วิจัยโรคที่ ๑๒ จังหวัดยะลา
๒.๖ กองชั้นสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๒.๗ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
๒.๘ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
๒.๙ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
๒.๑๐ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
๒.๑๑ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
๒.๑๒ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๒.๑๓ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๑๔ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
๒.๑๕ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๒.๑๖ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒.๑๗ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
๒.๑๘ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒.๑๙ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
๒.๒๐ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๒.๒๑ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒.๒๒ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒.๒๓ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒.๒๔ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๒.๒๕ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒.๒๖ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๒.๒๗ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒๘ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒.๒๙ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๒.๓๐ โรงพยาบาลเชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
๒.๓๑ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.๓๒ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสายใจ สมบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนน นรรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชานาเทพ สาระไชย)

๒.๓๓ โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง

๒.๓๔ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

๒.๓๕ โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง

เงื่อนไขการดำเนินงาน

๑. ผู้ขายต้องดำเนินการและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนาและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน ๑๓ เครื่อง และสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนาและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๓๕ เครื่อง รายละเอียดตามสถานที่ดำเนินการและติดตั้งดังกล่าวข้างต้น

๒. ผู้ขายต้องติดตั้งและทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ตามเงื่อนไขการดำเนินงาน ข้อ ๑ ให้ใช้งานได้

๓. ผู้ขายต้องมีบริการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ดำเนินการติดตั้งแล้ว ตามสถานที่ดำเนินการและติดตั้งดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ชำรุดหรือเสียหายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากวันส่งมอบ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่เสนอต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือนำไปสาธิตมาก่อน

๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ที่ครอบคลุมการผลิต การออกแบบและการบริการหลังการขาย

๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่เป็นของโรงงานผู้ผลิต โดยตรงไม่น้อยกว่า ๑๔ ศูนย์ทั่วประเทศ พร้อมแสดงเอกสารโดยมีชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

เงื่อนไขการส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000VA/800W จำนวน ๑๓ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนาและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน ๑๓ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2000VA/1600W จำนวน ๓๕ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนาและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๓๕ เครื่อง ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย

๒. การส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนจำนวน ๔๘ เครื่อง และมีเอกสารหรือหลักฐานการส่งมอบและติดตั้ง รวมทั้งรายงานผลการติดตั้งและรายงานผลการทดสอบในแต่ละเครื่อง ทั้งหมด ๔๘ เครื่อง ตามสถานที่ดำเนินการและติดตั้งดังกล่าว

๓. สถานที่ส่งมอบ กองวิมโรค เลขที่ ๑๑๖ ถนนสุทธานุภาพ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสายใจ สมิทธิการ)

(ลงชื่อ).....
(นายธน นรรัตน์)

(ลงชื่อ).....
(นายชานาเทพ สารไชย)

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิคและแคตตาล็อกของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) และสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert)


หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

เงื่อนไขการรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทั้งหมดจำนวน ๔๘ เครื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบงาน หากเกิดการขัดข้องในระหว่างประกันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวสายใจ สมธิการ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธน นรรัตน์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชนาเทพ สาระไชย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขประกอบการจัดทำสัญญา

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA
จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดั้งเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

๒. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญา หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๔ เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

๓. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสายใจ สมขัติการ)

(ลงชื่อ).....
(นายธน นรรัตน์)

(ลงชื่อ).....
(นายชานเทพ สารไชย)

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

๕. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญา ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาส่งมอบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสายใจ สมิทธิการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนน นรรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนาเทพ สารไชย)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑,๓๒๒,๔๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

ราคา/หน่วย ดังนี้

๔.๑ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000VA/800W จำนวน ๑๓ เครื่อง ราคา/หน่วย ๑๙,๕๘๘.- บาท

๔.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2000VA/1600W จำนวน ๓๕ เครื่อง ราคา/หน่วย ๓๐,๕๐๘.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาเฉลี่ยจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย

๕.๑.๑ บริษัท ไปโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๑.๒ บริษัท ที.ที. พาวเวอร์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

๕.๑.๓ บริษัท ไอที ดราagoon จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวสายใจ สมितिการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๖.๑ นายธน นรรัตน์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ

๖.๑ นายชนาเทพ สารไชย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ